

Projekt: Skillnad u-värde 2026-09-18

Konstruktion: Lättregelvägg med ventilerad träfasad

Ursprungskonstruktion: YL:11 Lättregelvägg med ventilerad träfasad

Påslag avseende oavsiktliga springor: 0,000 W/m²K
Påslag avseende infästningar: 0,000 W/m²K
Total tjocklek: 218 mm

U-värde: 0,201 W/m²K



Skikt	Typ	Material	Tjocklek (mm)	W/mK	Material (regel)	% (regel)	W/mK (regel)	m²K/W
1	H	Standardgipsskiva, Gyproc Normal (GN)	13	0,250				0,052
2	H	ISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör	1	0,000				0,000
3	R	ISOVER Specialisolering 36 (Glasull)	195	0,036	Masonite lättregel, ekvivalent lambda	12	0,080	4,724
4	H	Vindskyddsskiva, Gyproc Glasroc H Storm (GHS)	9	0,250				0,036

Saint-Gobain Sweden AB ("ISOVER") lämnar inte några löften med avseende på information eller övrigt innehåll i detta dokument. ISOVER gör exempelvis inga åtaganden med avseende på beräkningar, ritningar eller andra lösningar i detta dokument som Du skapat genom att använda Programmet U-värdesberäknaren ("Programmet"), vare sig vad gäller deras tillförlitlighet, resultat eller förmåga att uppfylla Dina behov. ISOVER tillhandahåller Programmet i befintligt skick och tar inte något ansvar för att den information som presenteras i Programmet eller detta dokument är korrekt.

Projekt: Skillnad u-värde 2026-09-18

Konstruktion: Lättregelvägg med ventilerad träfasad, K-virke

Ursprungskonstruktion: YL:11 Lättregelvägg med ventilerad träfasad

Påslag avseende oavsiktliga springor: 0,000 W/m²K

Påslag avseende infästningar: 0,000 W/m²K

Total tjocklek: 218 mm



U-värde: 0,233 W/m²K

Skikt	Typ	Material	Tjocklek (mm)	W/mK	Material (regel)	% (regel)	W/mK (regel)	m²K/W
1	H	Standardgipsskiva, Gyproc Normal (GN)	13	0,250				0,052
2	H	ISOVER Vario Xtra alt. ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör	1	0,000				0,000
3	R	ISOVER Specialisolering 36 (Glasull)	195	0,036	Träreglar	12	0,140	4,022
4	H	Vindskyddsskiva, Gyproc Glasroc H Storm (GHS)	9	0,250				0,036

Saint-Gobain Sweden AB ("ISOVER") lämnar inte några löften med avseende på information eller övrigt innehåll i detta dokument. ISOVER gör exempelvis inga åtaganden med avseende på beräkningar, ritningar eller andra lösningar i detta dokument som Du skapat genom att använda Programmet U-värdesberäknaren ("Programmet"), vare sig vad gäller deras tillförlitlighet, resultat eller förmåga att uppfylla Dina behov. ISOVER tillhandahåller Programmet i befintligt skick och tar inte något ansvar för att den information som presenteras i Programmet eller detta dokument är korrekt.